

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi

HK.9022.4.22.2026.KSK

Złotoryja, 2026-05-22

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Zagrodno 53E

59-516 Zagrodno

DECYZJA nr 112/26

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 oraz art. 37ax ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757), zmieniona ustawą z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 poz. 605), § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) [dalej: K.p.a], po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody nr 147/26 z dnia 21.04.2026 r. pobranej w dniu 15.04.2026r. z wodociągu sieciowego w Olszanicy (punkt poboru: Świetlica Wiejska Olszanica 78 c – łazienka damska, zawór czerpalny przy umywalce), w której stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych z uwagi na niezgodność z wartością parametryczną pH- 6,4±0,1 (wartość parametryczna 6,5-6,9)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi stwierdza:

niezgodność z wartością parametryczną dla parametru pH wody pobranej z wodociągu sieciowego w Olszanicy, wskazując jednocześnie brak zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów i określając dopuszczalną wartość parametru pH na poziomie 6,0

oraz nakazuje:

1. pobrać dodatkowe próbki wody z wodociągu sieciowego w Olszanicy,
2. ustalić przyczynę niezgodności z wartością parametryczną paramertu pH wody,
3. przedstawić do 3 dni od otrzymania decyzji informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez Wójta Gminy Zagrodno,
4. przedłożyć wyniki badania próbek wody potwierdzających skuteczność podjętych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody z wodociągu sieciowego w Olszanicy, do wymagań norm przewidzianych dla wody w części C w tabeli 2 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania nakazów określonych w pkt 1-4 ustanowiono do dnia: 22 czerwca 2026 r.

W przypadku niewykonania niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie będzie stosowana grzywna w celu przymuszenia w wysokości do 50.000 zł - art. 121 § 1-3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 268).

UZASADNIENIE

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 15.04.2026 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotorzy pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody z wodociągu sieciowego w Olszanicy (punkt poboru wody – Świetlica Wiejska Olszanica 78 c – łazienka damska, zawór czerpalny przy umywalce) w zakresie parametrów grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdania z badania nr 0147/26 z dnia 21.04.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w części C w tabeli 2 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z uwagi na zaniżoną wartość parametryczną pH w wodzie- $6,4 \pm 0,1$ (wartość parametryczna 6,5-9,5).

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy, pismem z dnia 22.04.2026 r., znak: HK.9022.4.22.2026.NS zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszeń higienicznych i zdrowotnych (data doręczenia 22.04.2026 r.).

W piśmie dostarczonym dnia 22.04.2026 r. strona poinformowała o działaniach naprawczych polegających na kondycjonowaniu pH. Ponadto w ramach sprawdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych została pobrana w dniu 20.05.2026 r. próbka wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy (Sprawozdanie Nr PL/0791/05/2026 z dnia 22.05.2026r.), która wykazała zaniżoną wartość pH- $6,2 \pm 0,1$.

Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy, na podstawie sprawozdania z badania wody nr 0174/26 z dnia 21.04.2026 r., stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru pH wody z wodociągu sieciowego w Olszanicy, przy stwierdzeniu jednoczesnego braku zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie nakazu w niniejszej decyzji należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Złotoryi.

Odczyn wody ma istotny wpływ na efektywność procesów jej uzdatniania. Zbyt niska wartość pH zwiększa korozyjność wody, może powodować rozpuszczanie metali i innych substancji. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do **Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu** (ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław) za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi** (ul. Stanisława Staszica 22, 59-500 Złotoryja) w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego

Ewa Cwynar
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. adresat (e-Doręczenie PURDE)
2. Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Złotoryi - aa. (EZD)